

 <p><b>Vesannon kunta</b> <b>Rakennusvalvonta</b> Keskustie 5, 72300 Vesanto puh. 044 0885401</p>	<p><b>ILMANVAIHTOLAITTEET</b> <b>TARKASTUSASIAKIRJA</b> (MRL 150 f §)</p>	
	<b>RAKENNUSPAIKKA</b>	<b>OSOITE</b>

**IV-TYÖNJOHTAJA**

Minut on hyväksytty rakennusvalvonnassa <b>tämän kohteen</b> iv-työnjohtajaksi. <b>Iv-työnjohtajana sitoudun vastuuvollisena johtamaan iv-töitä. TEHTÄVÄNHOITO MRL 122a §, MRA 73 §.</b>		
iv-työnjohtajan nimi	iv-työnjohtajan syntymäaika	iv-työnjohtajan koulutus
iv-työnjohtajan allekirjoitus		
iv-suunnittelija		

**Työvaiheet ja niiden tarkastukset.** Vastuuhenkilö tarkastaa seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne myönnetyn luvan ja suunnitelmien mukaan tehdyiksi. Vastuuhenkilö varmentaa tarkastuksen allekirjoituksellaan. Työvaiheiden osittaiset tarkastukset merkitään "huomautukset / osittaiset tarkastukset" - kohtaan lomakkeen kääntöpuolelle.

**13. IV-LAITTEET VASTUUHENKILÖN TARKASTUKSET**

	Työvaiheet	tarkastus pvm	vastuuhenkilön allekirjoitus
13.1	Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu		
13.2	Rakennusvalvonnan käsittelemät iv-suunnitelmat ovat työmaalla		
13.3	Kanaviston ja kojeiden asennustarkastus suoritettu (kannakointi, liitostavat)		
13.4	Palopellit ja kuristimet on CE-merkitty, asennusohjeita noudatettu ja asennustodistukset tehty		
13.5	Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu. Paloeristyksien asennustodistukset tehty		
13.6	Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu, järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t)		
13.7	Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkistettu		
13.8	Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja laadittu		
13.9	Toimintakokeet ja äänitasomittaukset suoritettu ja iv-hätäseis testattu		
13.10	Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis		
13.11	Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle		
13.12	Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin		

13.13	Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle		
13.14	Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotettavissa		
13.15	Viranomaisen iv-loppukatselmus on pidetty		

#### VIRANOMAISEN KATSELMUKSET

<b>A</b>	<b>IV-hormikatselmus</b>		
	<input type="checkbox"/> Hyväksytty		202
	<input type="checkbox"/> Hyväksytty huomautuksin (ks. ptk. tai huomautustiedot)		202
	<input type="checkbox"/>		202
<b>B</b>	<b>IV-loppukatselmus</b>		
	<input type="checkbox"/> Hyväksytty		202
	<input type="checkbox"/> Hyväksytty huomautuksin (ks. ptk. tai huomautustiedot)		202
	<input type="checkbox"/>		202

#### Huomautukset / osittaiset tarkastukset

Työ- vaihe	Huomautukset / osittaiset tarkastukset	tarkastus pvm	allekirjoitus

Tästä IV-tarkastusasiakirjasta otetaan kopiot työmaan tarkastusasiakirjan yhteenvetoon.